

Согласовано	Должность	Подпись	Дата
	Фамилия		
	Взамен инв.№		
	Подп. и дата		
Инв. №подл.			

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип,марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, (кг)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	КЛ-0,4кВ							
1	Кабель силовой бронированный	АПВБбШв-4х150			м	460		Длину кабеля уточнить по месту
2	Труба гофрированная 2-ух стенная ДКС	п/э d160x11,8			м	120		
3	Кирпич красный				м	1226		
4	Песок	Речной			м3	30		
5	Концевая термоусаживаемая муфта внутренней установки с наконечниками	ПКВмпНБ-1-4х150/240		«НИЖЕГОРОДСЕТЬКАБЕЛЬ»	шт.	8		
	КТП							
1	Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки напряжением 6/0,4 кВ.	2КТП-630/6/0,4 кВ			комп.	1		
2	Трансформатор силовой масляный	ТМГ-630/6/0,4			шт.	1		
3	Щит навесной, распределительный IP31	ТМГ-630/6/0,4			комп.	1		ЩСН
4	Кабель с медными жилами, негорючий сеч. 3х1,5	ВВГнгLS-3х1,5			м	52		
5	Кабель с медными жилами, негорючий сеч. 3х2,5	ВВГнгLS-3х2,5			м	28		
6	Светильник светодиодный	ДСП-16-LED IP65			шт.	7		
7	Коробка распределительная	У409-3 IP65			шт.	8		
8	Выключатель одноклавишный, для открытой установки, IP20, 10А, 220В	A110-015 IP44			шт.	3		
9	Розетка наружной установки 220В, IP44				шт.	3		
10	Труба стальная d25				м	2		

						20.12.20-ЭС.С1			
						Пристрой к ТП-945 для строительства III и IV с.ш. РУ-0,4 кВ и КЛ-0,4 кВ для электроснабжения многоквартирного дома по адресу: г. Киров, ул. Заводская, 14а			
Изм.	Куч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
ГИП	Черемисинов					Спецификация оборудования	ООО "Монтажные Технологии"		
Исполнит	Черемисинов								
Н.Контроль	Обухов								